



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.0049.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Zestaw: studzienki wodomierzowe Ewe 03963 wraz z zestawami wodomierzowymi Ewe 3729, 3828, 3829, 3848, 3901, 3306**

Zawierający / containing: zawory z korpusem z mosiądzu CW617N i CW724R, kulą ze stali nierdzewnej i uszczelnieniem z teflonu, przewód elastyczny silikonowy, korpus studzienki z PE

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

WILHELM EWE Armaturen GmbH & Co. KG

D-38104 Braunschweig,  
Volkmaroder Str. 19, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EWE ARMATURA POLSKA Sp. z o.o.  
53-031 Wrocław  
ul. Partynicka 15




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.02.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.02.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 lutego 2025

The date of issue of the certificate: 20th February 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr n. med. Maciej Szczotko